

## Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

### "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- I. Общие положения
- II. Территории поселений и населенных пунктов
- III. Системы теплоснабжения и отопления
- IV. Здания для проживания людей
- V. Научные и образовательные организации
- VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения
- VII. Объекты организаций торговли
- VIII. Медицинские организации
- IX. Производственные объекты
- X. Объекты сельскохозяйственного производства
- XI. Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры
- XII. Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов
- XIII. Сливоналивные операции со сжиженным углеводородным газом
- XIV. Объекты хранения
- XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы
- XVI. Пожароопасные работы
- XVII. Автозаправочные станции
- XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности
- XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения
- XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории
- XXI. Объекты религиозного назначения
- XXII. Организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей
- XXIII. Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения
- XXIV. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479  
"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Правила дополнены разделами:  
XXIII. Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения;  
XXIV. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях;



Правила дополнены приложением N 4 Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности, фиксация проверок

В инструкцию дополнительно требуется включить информацию:

- Порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);
- Обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);
- Сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

(наименование организации)

### ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И РЕМОНТОВ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

(наименование организации или структурного подразделения)

Начат " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Окончен " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые ранее требовали составления акта или протокола, сейчас необходимо дополнительно фиксировать в этом журнале.

## Средства противопожарной защиты



После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия можно не проводить повторную огнезащитную обработку, а провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности.



Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть до замены проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего использования таких средств.



Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность либо снабжаться электричеством и работать как минимум в ночное время.



Поменялись нормы обеспечения огнетушителями. Так, помещения категорий А, Б, В1 - В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, требуется обеспечить устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть безопасны для людей и имущества.



Передвижными огнетушителями не требуется оснащать здания и сооружения категории Д.



Огнетушители должны крепиться на высоте не более 1,5 метров до верха их корпуса. Ранее действующие правила не уточняли, как считается это расстояние.



Раз в год необходимо проверять целостность покрывал для изоляции очага возгорания и делать об этом отметку в журнале.

## Использование подвальных и цокольных этажей

Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для следующих целей:

- размещение производственных участков и мастерских;
- хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- организация детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий). Исключение - случай, когда такое размещение предусмотрено проектной документацией.



Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте хранения ключей. Такое же требование введено для чердачных помещений и технических этажей.

## Объекты с массовым пребыванием людей



Если нет норматива, определяющего максимально допустимое количество людей в помещении, нужно исходить из расчета не более 1 человека на 1 кв. м.



Котельные, встроенные в здания с массовым пребыванием людей или пристроенные к ним, не допускается переводить с твердого топлива на жидкое или газообразное.



Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

## Организации торговли

Организации торговли могут размещать торговые и игровые автоматы на путях эвакуации, если при этом не уменьшается нормативная ширина таких путей.

## Медицинские организации



Каждый работник дежурной смены должен иметь СИЗ дыхания и зрения.



Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а ширина центрального основного прохода - не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации.



В палатах нельзя группировать более двух кроватей.

## АЗС



В новых правилах есть нюансы противопожарного режима на автоматических (безоператорных) АЗС. Установлено, что на таких АЗС мероприятия, которые проводятся при возникновении пожароопасной ситуации или пожара, должны осуществляться в автоматическом режиме или дистанционно.

На всех АЗС запрещается заправлять топливо в канистры и другую тару, в процессе наполнения которой может возникнуть искра.



## В области ГО и ЧС

Принципиальных изменений в области ГО и ЧС не произошло. Однако, некоторые документы МЧС все-таки были обновлены. В частности **20.11.2020** появилась "Примерная программа курсового обучения руководителей и работников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций«. Ранее действующие программы обучения отменены.

Кроме того вступил в действие Приказ МЧС России от **24.04.2020 N 262** "Об утверждении перечня должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны"

## В области ГО и ЧС

Согласно этого Приказа все образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным профессиональным программам и программам курсового обучения обучение в области ГО и ЧС должны находиться

- в ведении МЧС России,
- в ведении федеральных органов исполнительной власти.
- в ведении других организаций

При этом обучение по программам дополнительного профессионального и курсового обучения в области ГО и ЧС может осуществляться по очной и очно-заочной формам с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также с применением сетевой формы.

Форму обучения определяет руководитель образовательной организации в зависимости от категории обучаемых, подготовленности преподавателей и имеющейся учебной материальной базы.